



ZUGERSTRASSE 50, POSTFACH, 6312 STEINHAUSEN
TELEFON 041 / 747 33 77, FAX 041 / 747 33 78
www.zug.ch/afk

Direktwahl 041 747 33 83
E-Mail rene.beck@gd.zg.ch

Wasserversorgungs-
Genossenschaft Allenwinden
Eggried 24

CH-6319 Allenwinden

Steinhausen, 05. März 2007

Untersuchungsbericht Nr. 07-0106

Seite 1 von 2

Anzahl Proben: 2
Probe(n) erhalten von: Herrn P. Schmid
Eingangsdatum der Probe(n): 26.02.2007

Probeninformationen

Probe Nr.	07-0106-001
Bezeichnung	Oberinkenberg

Probe Nr.	07-0106-002
Bezeichnung	Friedhof

Untersuchungsergebnisse

siehe Anhang

Beurteilung

Soweit untersucht, sind zum Zeitpunkt der Probenahme die für Trinkwasser geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Freundliche Grüsse

AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE ZUG

René Beck
Bereichsleiter

Anhang: Untersuchungsergebnisse

Beilage: Rechnung

Untersuchungsergebnisse

Probe Nr. Bezeichnung	07-0106-001 Oberinkenberg	07-0106-002 Friedhof		
	Einheit	Resultat	Resultat	Toleranzwert
Mikrobiologische Parameter				
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	< 10	< 10	300
Escherichia coli	KBE/100ml	n.n.	n.n.	n.n.
Escherichia coli	KBE/l	n.n.	n.n.	
Enterokokken	KBE/100ml	n.n.	n.n.	n.n.

Untersuchungskosten: Fr. 189.00**Fett** = Beurteilungswert überschritten

n.n. = nicht nachweisbar

n.a. = nicht auswertbar; eine Messung konnte aus analytischen Gründen nicht ausgewertet werden

KBE = kolonienbildende Einheiten

< = Chem./physikalische Parameter: Der Parameter wurde nachgewiesen, jedoch nicht quantifiziert. Mikrobiologische Parameter: bei quantitativen Methoden sind weniger als die angegebene Anzahl Keime pro Masseinheit vorhanden.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Proben. Der Untersuchungsbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung des AfL veröffentlicht werden. Auskünfte über die Messmethoden und Messunsicherheiten erhalten Sie beim AfL.
